

Kontrollplan – Installation av eldstad/rökkanal

Fastighetsbeteckning		Datum
B	Sökande (Byggherre)	
E	Installatör (Entreprenör)	

1. För STARTBESKED - Fyll i <u>före</u> installation:				2. För SLUTBESKED – Fyll i <u>efter</u> utförd installation:	
Kontrollpunkter – kontrollen avser	Kontrollant (B eller E)	Kontrollmetod	Kontroll mot	Datum	Signatur
Brandvarnare – Minst en per våningsplan		Visuellt	BBR 5:2513		
Eldstadsplan – Golvbeläggning framför/omkring installationen		Visuellt/mätning	BBR 5:4223		
Belastningar - Underlagets bärförmåga		Visuellt	BBR 5:4221		
Höjd - Skorstenens höjd över yttertak		Mätning	BBR 5:4253, 6:743		
Taksäkerhet – Takstege, glidskydd, arbetsplan, arbetsplattform		Visuellt	BBR 8:24		
Skydd mot utveckling och spridning av brand - Avstånd till brännbara byggnadsdelar		Mätning	BBR 5:51		
Godkänd besiktning av sotare					
<p>Med kontrollplanen intygar du som sökande/byggherre att aktuell installation är utförd enligt Boverkets byggregler (BBR).</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ ANSÖKAN – Fyll i del 1. Skicka kontrollplanen tillsammans med ansökan till Byggnadsnämnden ✓ STARTBESKED – Om ditt ärende är godkänt får du startbesked. ✓ INSTALLATION – Påbörja installationen av din eldstad/rökkanal. ✓ FÄRDIGSTÄLLANDE – Fyll i del 2. När installationen är klar, signera kontrollpunkterna och skicka kontrollplanen tillbaka till Byggnadsnämnden. ✓ SLUTBESKED – Ifylld kontrollplan samt skorstensteknikers godkännande ska lämnas in till byggnadsnämnden när åtgärden är slutförd. Därefter får anläggningen tas i bruk. 				Kontrollpunkterna är utförda och samtliga krav uppfyllda:	
				Datum	
				Underskrift sökande	
				Namnförtydligande	